MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00012/2021

Às 11:46 horas do dia 29 de julho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00012/2021, referente ao Processo nº 23076051916202082, o pregoeiro, Sr(a) MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Transformador acima de 1 kva
Descrição Complementar: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 112,5 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM COBRE, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo /estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo às normas NBR 5440, NBR 5356, NBR 5380 ou às que as superponham ou substituam, e ao Programa Brasileiro de Etiquetagem. Com garantia de 12 meses após a entrega definitiva, além das demais diretrizes de fornecimento constantes no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 74.821,6500 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842 **, pelo melhor lance de** R$ 77.220,0000 **, com valor negociado a** R$ 74.750,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/07/2021 11:46:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842, CNPJ/CPF: 16.847.666/0001-10, Melhor lance: R$ 77.220,0000, Valor Negociado: R$ 74.750,0000

Item: 2
Descrição: Transformador acima de 1 kva
Descrição Complementar: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 112,5 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM COBRE, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo /estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo às normas NBR 5440, NBR 5356, NBR 5380 ou às que as superponham ou substituam, e ao Programa Brasileiro de Etiquetagem. Com garantia de 12 meses após a entrega definitiva, além das demais diretrizes de fornecimento constantes no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.964,3300 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842 **, pelo melhor lance de** R$ 15.440,0000 **, com valor negociado a** R$ 14.950,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/07/2021 11:46:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842, CNPJ/CPF: 16.847.666/0001-10, Melhor lance: R$ 15.440,0000, Valor Negociado: R$ 14.950,0000

Item: 3
Descrição: Transformador acima de 1 kva
Descrição Complementar: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM COBRE, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo /estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo às normas NBR 5440, NBR 5356, NBR 5380 ou às que as superponham ou substituam, e ao Programa Brasileiro de Etiquetagem; Com garantia de 12 meses após a entrega definitiva, além das demais diretrizes de fornecimento constantes no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 78.715,7100 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	29/07/2021 10:19:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item será cancelado por falta de propostas remanescentes.

Item: 4
Descrição: Transformador acima de 1 kva
Descrição Complementar: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 225 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM COBRE, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo /estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo às normas NBR 5440, NBR 5356, NBR 5380 ou às que as superponham ou substituam, e ao Programa Brasileiro de Etiquetagem; Com garantia de 12 meses após a entrega definitiva, além das demais diretrizes de fornecimento constantes no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 3)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.238,5700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	29/07/2021 10:19:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item será cancelado por falta de propostas remanescentes.

Item: 5
Descrição: Transformador acima de 1 kva
Descrição Complementar: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 300 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM COBRE, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo /estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo às normas NBR 5440, NBR 5356, NBR 5380 ou às que as superponham ou substituam, e ao Programa Brasileiro de Etiquetagem; Com garantia de 12 meses após a entrega definitiva, além das demais diretrizes de fornecimento constantes no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 103.160,0100 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	29/07/2021 10:19:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item será cancelado por falta de propostas remanescentes.

Item: 6
Descrição: Transformador acima de 1 kva
Descrição Complementar: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 300 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM COBRE, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo /estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo às normas NBR 5440, NBR 5356, NBR 5380 ou às que as superponham ou substituam, e ao Programa Brasileiro de Etiquetagem; Com garantia de 12 meses após a entrega definitiva, além das demais diretrizes de fornecimento constantes no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 5)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 34.386,6700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	29/07/2021 10:20:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item será cancelado por falta de propostas remanescentes.

Item: 7
Descrição: Transformador acima de 1 kva
Descrição Complementar: Transformador de distribuição, trifásico, potência nomina 75 kVA, 60 Hz, COM ENROLAMENTOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO AMBOS EM COBRE, PINTURA COM ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRÍLICO, tensão de entrada 13.800 volts, tensões de saída 380 V /220 V, ligação triângulo / estrela com neutro aterrado, deve possuir pelo menos os TAPS de 12.600 e 13.200 volts e com imersão em óleo mineral isolante. Deve possuir ainda suporte para fixação em poste, suporte para fixação de para-raios, válvula de alívio de pressão, comutador externo para operação sem carga e deve ainda possuir capacidade de isolação de 25 kV nas buchas de alta tensão. O equipamento como um todo deve estar em acordo às normas NBR 5440, NBR 5356, NBR 5380 ou às que as superponham ou substituam, e ao Programa Brasileiro de Etiquetagem; Com garantia de 12 meses após a entrega definitiva, além das demais diretrizes de fornecimento constantes no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.287,1400 **Intervalo Mínimo entre Lances:** 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842 **, pelo melhor lance de** R$ 25.640,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	29/07/2021 11:46:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842, CNPJ/CPF: 16.847.666/0001-10, Melhor lance: R$ 25.640,0000

Fim do documento

Emitido em 29/07/2021

ADJUDICACAO Nº 14/2021 - CL (12.69.10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/07/2021 14:22)
ANNA KAROLINA VASCONCELOS DA SILVA
AUX EM ADMINISTRACAO
CL (12.69.10)
Matrícula: ###393#6

(Assinado digitalmente em 29/07/2021 12:09)
MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO
PREGOEIRO - TITULAR
CL (12.69.10)
Matrícula: ###838#6

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **14**, ano: **2021**, tipo: **ADJUDICACAO**, data de emissão: **29/07/2021** e o código de verificação: **1ca99165e3**